



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ярославской области  
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877  
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому  
и Пошехонскому районам Ярославской области  
(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112)  
E-mail: ond\_rybinsk@mail.ru

г. Рыбинск

(место составления акта)

« 31 » марта 2021 г.

(дата составления акта)

12 часов 30 минут

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 36

В период с 03 марта 2021 года по 31 марта 2021 года по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Алябьева, д.39 А на основании распоряжения № 36 от 25.02.2021 года главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А., проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 15, юридический адрес: 152916, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Алябьева, 39 А, ОГРН 1077610004658 ИНН 7610075360.

Продолжительность проверки: с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 45 мин. 11.03.2021 года, с 10 ч. 30 мин. по 12 ч. 00 мин. 31.03.2021 года.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ярославской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 15 Шумилова Ангелина Валерьевна, получено лично 25.02.2021 года в 15 ч. 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Гладышева Дарья Игоревна.

При проведении проверки присутствовал: заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 15 Шумилова Ангелина Валерьевна.

В ходе проведения проверки установлено:

Здание находится в муниципальной собственности и передано в оперативное управление Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 15. Здание детского сада 1962 года постройки, 2-х этажное, кирпичное, освещение электрическое, отопление центральное водяное, кровля шифер по деревянной обрешетке, площадь 677,1 кв.м. Конструктивные элементы здания отвечают требованиям, предъявляемым к зданиям 2 степени огнестойкости и С0 класса конструктивной пожарной опасности. Класс функциональной пожарной опасности (согласно Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») Ф 1.1.

Подъезды и проезды к зданию имеют твердое покрытие и пригодны для проезда пожарной техники. Ближайшее пожарное подразделение (ПСЧ-16 «2 ПСО ФПС ГУ МЧС по Ярославской области») расположено в нормативном времени прибытия пожарных подразделений (согласно ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Здание защищено системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, контрольно-приемный прибор «С2000 М» установлен в помещении дежурного персонала на 1-ом этаже здания. Заключен договор на техническое обслуживание систем АПС, СОУЭ ис ИП Лебедевым Г.Б. (договор № 14 от 11.01.2021 года). Здание оборудовано радиоканальной связью с ЦППС «2 ПСО ФПС ГУ МЧС по Ярославской области». Заключен договор на техни-

ческое обслуживание систем радиоканальной системы передачи извещений о пожарах с ЯООООО «ВДПО» (договор № 40-МТ от 11.01.2021 года). На момент проверки система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в работоспособном состоянии. Представлен Акт проверки технического состояния и работоспособности радиоканальной системы передачи извещений о пожаре от 11.01.2021 года. Представлен Акт проверки технического состояния и работоспособности автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, системы аварийного отключения вентиляции в пищеблоке б/н от 28.01.2021 года.

Представлен акт проведения огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения ООО «ПК «Старт» № б/н от 27.06.2018 года огнезащитным составом «МИГ-09». Представлен акт проведения огнезащитной обработки металлических косоуров лестницы ООО «ПК «Старт» № б/н от 11.11.2016 года огнезащитной краской по металлу ВД-554 «Традиции Мастеров».

Здание оборудовано первичными средствами пожаротушения согласно расчета. Разработаны планы эвакуации на случай возникновения пожара согласно требований ГОСТ Р 12.2.143-2009. С сотрудниками организовано проведение противопожарного инструктажа с записью в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности установленной формы, также организовано проведение практических тренировок всего задействованного персонала в случае возникновения пожара.

Лицами, ответственными за пожарную безопасность, пройдено обучение на курсах по ПТМ на базе ЧУ ДПО «Институт повышения квалификации ПРОФИТ» (свидетельства: Морскова О.В. № 3951 от 29.12.2020 г., Тарасова Э.В. № 3345 от 26.09.2019 г., Шумилова А.В. № 990 от 17.02.2021 г.).

На объекте ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: не выявлено.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялось.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор  
города Рыбинска, Рыбинского и  
Пошехонского районов Ярославской области  
по пожарному надзору Гладышева Д.И.

(подпись)

« 31 » марта 2021 года

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 15  
Шумилова Ангелина Валерьевна

« 31 » марта 2021 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)